



Znak sprawy 2/2025

Świemino, 11 września 2025 roku

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ
WRAZ Z MODYFIKACJĄ SWZ NR 4**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. Modernizacja urządzeń rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej w Świeminiu

Zamawiający – Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminiu, działając w oparciu o art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej „Pzp”), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 4

STWIORB obarczony jest wadą w zakresie opisu wierzchniej warstwy nawierzchni PU. STWIORB

podaje:

- na stronie 38:



- wykonanie **natrysku** z granulatu EPDM (użytkowa część nawierzchni) na obrzeżach wokół boisk gr. 8mm

- **na stronie 39:**

Nawierzchnia zostanie wykonana jako bezspoinowa, wylewana w kolejności: nawierzchnia stabilizująca typu ET gr. 35mm, nawierzchnia amortyzująca SBR gr. 8mm oraz nakładka EPDM gr. 8mm wykonana w formie **natrysku** w kolorze wybranym przez Zamawiającego. Korona obrzeży zlicowana zostanie z płytą boiska i pokryta warstwą EPDM podczas natrysku w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania.

a jednocześnie podaje na stronie 38:

2.2. Materiały na boisko do wielofunkcyjne z nawierzchni syntetycznej:

Na całym boisku wielofunkcyjnym nawierzchnia boiska wykonana będzie jako syntetyczna poliuretanowo-gumowa typu EPDM 2S na warstwie dynamicznej ET posadowionej bezpo-

Jako bardzo doświadczony wykonawca nawierzchni PU informujemy, że wierzchnia warstwa nawierzchni PU typu EPDM 2S układana jest przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU a nigdy w formie natrysku. Metoda natryskowa dotyczy tylko i wyłącznie wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni PU typu NATRYSK a grubość tej warstwy to ok. 2 mm. Nie ma możliwości wykonania warstwy natryskowej o gr. 8 mm – to ewidentna wada.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wady tj. usunięcie wszystkich zapisów o natrysku.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Na obrzeżach wokół boiska należy wykonać nawierzchnię typu NATRYSK o gr. ok 8 mm składającą się z warstw:

- dolna o gr. ok. 6 mm – mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu (układana specjalistyczną układarką).
- górna o gr. ok. 2 mm (dwukrotny natrysk) – mieszanina granulatu EPDM i systemu pu (układana specjalistyczną natryskarką).

Zwracamy uwagę, że to przedstawione przez Zamawiającego warstwy nawierzchni PU nie są zgodne z modelem technologicznym tj.

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.

- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas PU.

i wszystkie dokumenty nawierzchni PU są na grubość modelową.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Nawierzchnie na obrzeżach wykonać jako modelowa tj:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas PU.

- górna mieszanina systemu PU i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm.

Pytanie nr 2

Zamawiający z odpowiedziach z 5 września 2025 roku przedstawia poniższy układ projektowanych warsw:



Nawierzchnia poliuretanowa:

- podłoże asfaltobetonowe
- wykonanie warstwy stabilizująco-amortyzującej (syntetyczno mineralna) gr. 35mm
- wykonanie warstwy amortyzującej (na bazie mieszanki kleju i granulatu SBR) gr. 11mm
- wykonanie natrysku warstwy PU (dwukrotny natrysk) o gr. 2mm
- malowanie linii na nawierzchni met. natryskową.

Czy w związku z powyższym nie należy przewidzieć montażu nowych obrzeży zamykających obwodowo projektowaną warstwę stabilizująco-amortyzującą (syntetyczno mineralną) gr. 35 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Obrzeża pozostają bez zmian.

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ust. 3 Pzp, modyfikuje treść SWZ:

W rozdziale III ust. 3 pn. „Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert”:

BYŁO

- „ 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **12 września 2025 roku do godz. 08.00.**
8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12 września 2025 roku o godz. 08.15.”**

JEST

- „ 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **15 września 2025 roku do godz. 09.00.**
8) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15 września 2025 roku o godz. 09.15.”**

1. W rozdziale III ust. 4 pn. „Termin związania ofertą”:

BYŁO

- „1) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 11 października 2025 roku.”**

JEST

- „1) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 14 października 2025 roku.”**

Dyrektor Szkoły

/-/

Renata Mankiewicz